

# OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION POUR LES RÉSERVES DE MUSÉE

## À QUOI SERT CET OUTIL ?

- Les musées obtiennent une image instantanée de la situation actuelle de leur réserve et bénéficient d'un diagnostic préliminaire.
- Les musées disposeront des informations leur permettant de décider s'ils doivent se lancer dans un projet de réorganisation de leurs réserves.
- Les musées se concentrent plus nettement sur les questions délicates.

## COMMENT A-T-IL ÉTÉ ÉLABORÉ ?

- L'outil d'auto-évaluation a été élaboré par l'ICCROM au terme d'un examen de plusieurs questionnaires et listes de vérification utilisés dans de précédents projets de gestion de réserve.
- Le nombre de ses critères d'évaluation se limite à quarante-trois pour faciliter votre concentration et éviter une procédure longue, mécanique et démotivante.

## QUI DEVRAIT L'UTILISER ?

- Quiconque considère que les collections en réserve jouent un rôle important dans l'éducation, l'apprentissage et la distraction du public.
- Quiconque ne dispose pas d'un savoir-faire professionnel et souhaite tirer parti de ses ressources humaines, matérielles et financières.
- Quiconque désire évaluer la situation par soi-même et identifier les aspects satisfaisants et ceux qui nécessitent une amélioration.
- Quiconque prévoit d'enseigner la réorganisation des réserves.

## COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

- L'outil est organisé autour de quatre domaines de responsabilité. Chacun concerne un élément fondamental des réserves de musée :

**[G] GESTION**

**[B] BÂTIMENT ET ESPACE**

**[C] COLLECTION**

**[M] MOBILIER ET PETIT ÉQUIPEMENT**

- plusieurs critères d'évaluation ont été préparés pour chaque domaine.
- chaque critère d'évaluation est suivi d'une liste d'options : choisissez celle qui correspond le mieux à votre contexte et inscrivez le résultat dans l'encadré concerné. Exemple :

G.7 LES RÉSERVES SONT RÉGULIÈREMENT NETTOYÉES (SOLS, DÉTRITUS, POUSSIÈRE)

**2**

**3** Oui, elles sont nettoyées au moins une fois par semaine

**2** Elles sont nettoyées une fois par mois

**1** Elles sont nettoyées une fois tous les six mois

**0** Elles ne sont jamais nettoyées

- Après avoir rempli chaque section (G, B, C, M), calculez le score final.
- Entourez-le dans la colonne adéquate du tableau de diagnostic de la page 16.

## QUELLE EST SA DURÉE ?

---

- Si vous connaissez bien vos réserves, l'évaluation ne devrait pas durer plus d'une heure.
- Pour les personnes moins au fait de leur réserve, elle devrait prendre quelques heures seulement.

## SUGGESTIONS

---

- Avant de commencer, obtenez la permission et le soutien de votre Directeur.
- Essayez de remplir le questionnaire avec un collègue et discutez de votre évaluation ensemble.
- Si vous n'êtes pas sûr(e) de certaines réponses, consultez d'autres collègues.
- Vous pouvez également demander à différents membres du personnel de réaliser l'évaluation (conservateurs-restaurateurs, conservateurs, directeurs) afin de comparer les diverses perceptions prévalant pour une même situation.

## COMMENT UTILISER LES RÉSULTATS ?

---

- Pour l'identification des causes cachées des problèmes connus de la réserve.
- Pour l'étude des améliorations possibles de la situation.
- Pour le lancement d'un dialogue entre la direction et le personnel, parmi le personnel ou parmi les départements du musée.
- Pour l'obtention de données quantifiées sur la nécessité d'améliorer l'un ou plusieurs des quatre domaines de responsabilité.
- Pour l'approbation de la direction du musée en faveur du lancement de la réorganisation de la réserve.
- Pour monter un dossier sur les problèmes afin d'obtenir des financements destinés à la rénovation des bâtiments, à la documentation sur les collections, aux nouveaux équipements ou à la réorganisation.
- Pour un contrôle final des réserves au terme du projet de réorganisation.

## GESTION (G)

G.1 UNE PERSONNE EST OFFICIELLEMENT RESPONSABLE DES RÉSERVES

- 6** Oui, et ses obligations figurent dans sa description de poste  
**2** Oui, mais il n'existe aucune description de poste  
**0** Non

G.2 UN NOMBRE SUFFISANT DE PERSONNES EST AFFECTÉ AUX RÉSERVES

- 3** Oui  
**0** Non

G.3 LES PERSONNES ONT ÉTÉ ADÉQUATEMENT  
INSTRUITES ET FORMÉES POUR MENER CES ACTIVITÉS LIÉES AUX RÉSERVES

- 3** Oui  
**0** Non

G.4 IL EXISTE DES PROCÉDURES ÉCRITES POUR LES ACTIVITÉS DE RÉSERVE (PAR  
EX. RETRAIT D'OBJETS, DÉPLACEMENT D'OBJETS, NETTOYAGE ET ENTRETIEN, AC-  
CÈS DES VISITEURS) ET ELLES SONT CONNUES DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

- 3** Oui, il existe des procédures pour toutes ces activités  
**2** Il existe des procédures pour la plupart de ces activités  
**1** Il en existe pour moins de la moitié  
**0** Non, il n'existe aucune procédure écrite pour ces activités

G.5 L'ACCÈS AUX RÉSERVES EST RESTREINT ET SURVEILLÉ

- 3** L'entrée des réserves est surveillée  
**1** L'entrée n'est pas surveillée mais elle est limitée au personnel du musée  
**0** L'entrée n'est ni surveillée ni limitée au personnel

## GESTION (G)

G.6 LES RÉSERVES FONT L'OBJET D'UNE INSPECTION GÉNÉRALE AU MOINS UNE FOIS PAR AN : CONTRÔLE DE LA COLLECTION, ÉTAT DU BÂTIMENT, POUSSIÈRE, SÉCURITÉ, PARASITES, ETC.

- 3** Oui, au moins une fois par an
- 0** Non, aucune inspection n'a lieu au moins une fois par an

G.7 LES RÉSERVES SONT RÉGULIÈREMENT NETTOYÉES (SOLS, DÉTRITUS, POUSSIÈRE)

- 3** Oui, elles sont nettoyées au moins une fois par semaine
- 2** Elles sont nettoyées une fois par mois
- 1** Elles sont nettoyées une fois tous les six mois
- 0** Elles ne sont jamais nettoyées

G.8 LE MUSÉE DISPOSE D'UN PLAN DE PRÉPARATION EN CAS D'URGENCE

- 3** Il existe un plan d'urgence régulièrement actualisé et appliqué par le personnel
- 1** Il existe un plan d'urgence qui n'est ni actualisé ni appliqué par le personnel
- 0** Il n'existe aucun plan d'urgence

G.9 L'HUMIDITÉ RELATIVE (HR) ET LA TEMPÉRATURE (T) DES RÉSERVES SONT RÉGULIÈREMENT SURVEILLÉES ET ANALYSÉES

- 3** HR et T sont constamment surveillées et leurs données, régulièrement analysées
- 2** HR et T sont constamment surveillées mais leurs données ne sont jamais analysées
- 1** HR et T ne sont mesurées qu'à titre occasionnel
- 0** HR et T ne sont jamais mesurées

### SCORE TOTAL DE LA PARTIE G

Notez ce score dans la colonne G du tableau de diagnostic de la page 16.

# BÂTIMENT ET ESPACE (B)

## BÂTIMENT ET EXTÉRIEUR

B.1 LE BÂTIMENT EST SITUÉ DANS UNE ZONE SANS RISQUE D'INONDATION 

- 6** Le bâtiment ne présente aucun risque d'inondation
- 4** Le bâtiment présente un faible risque d'inondation
- 2** Le bâtiment présente un risque d'inondation
- 0** Des inondations surviennent régulièrement dans les réserves

B.2 LE BÂTIMENT EST ADÉQUATEMENT PROTÉGÉ CONTRE LA PLUIE ET LES ÉVÈNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES 

- 6** Oui, le bâtiment protège la collection contre la pluie et les évènements météorologiques extrêmes
- 4** Le bâtiment présente des défauts mineurs
- 2** Le bâtiment offre un bon état général mais ne peut résister à des évènements météorologiques extrêmes
- 0** Le bâtiment est en mauvais état et n'offre aucune protection aux évènements météorologiques extrêmes

B.3 LES PORTES ET LES FENÊTRES SONT SÉCURISÉES (VERROUS DE SÉCURITÉ, GRILLES DE SÉCURITÉ) 

- 3** Les portes et les fenêtres sont toutes sécurisées
- 1** Certaines portes et/ou fenêtres sont sécurisées
- 0** Aucune porte ou fenêtre n'est sécurisée


## BÂTIMENT ET RÉSERVES

B.4 LES RÉSERVES SONT TOUTES SITUÉES DANS UN SEUL LIEU À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT 

- 6** Oui, les réserves sont toutes situées dans un même lieu à l'intérieur du bâtiment
- 4** Les réserves sont situées dans différents lieux mais elles sont bien reliées aux activités du musée
- 2** Les réserves sont dispersées à travers le musée
- 0** Les objets sont tous stockés dans des couloirs, des bureaux ou des espaces disponibles

# BÂTIMENT ET ESPACE (B)

## BÂTIMENT ET RÉSERVES

B.5 LE MUSÉE A DÉSIGNÉ UN ESPACE POUR LA RECHERCHE ET LA CONSULTATION 

- 3** Oui, il existe un espace affecté à la recherche et à la consultation
- 1** Il n'existe pas d'espace de ce type mais il peut être installé si nécessaire
- 0** La recherche et la consultation ont lieu dans les réserves

B.6 IL EXISTE UN ESPACE AFFECTÉ AU MANIEMENT TEMPORAIRE ET À LA PRÉPARATION DES OBJETS DESTINÉS À LA RÉSERVE EN DEHORS DES RÉSERVES 

- 3** Oui, il existe un espace affecté au maniement et à la préparation des objets
- 1** Il n'existe pas d'espace de ce type mais il peut être installé si nécessaire
- 0** Le maniement temporaire et la préparation des objets ont lieu dans les réserves

B.7 LE DÉPLACEMENT DES OBJETS DES RÉSERVES VERS LES AUTRES ESPACES FONCTIONNELS DU MUSÉE (EXPOSITION, LABORATOIRE DE CONSERVATION, ETC.) NE PRÉSENTE AUCUN DANGER NI DIFFICULTÉ 

- 3** Tous les circuits entre les réserves et les autres espaces fonctionnels du musée (dont le hall de chargement) sont sans obstacle ; ils conviennent au déplacement des objets de grande taille et aux chariots chargés d'objets
- 2** Les circuits incluent des tournants et un déplacement d'un étage à l'autre mais ne présentent aucun obstacle
- 1** Les circuits incluent des tournants, un déplacement d'un étage à l'autre et des obstacles
- 0** Les circuits sont extrêmement compliqués ou obstrués

## INTÉRIEUR DES RÉSERVES

B.8 IL N'EXISTE AUCUNE PORTE OU FENÊTRE LE LONG DES MURS EXTÉRIEURS (ADJACENTS AU CÔTÉ EXTÉRIEUR) DES RÉSERVES 

- 3** Il n'y a absolument aucune porte ou fenêtre le long des murs extérieurs
- 1** Les fenêtres et les portes occupent moins de 20 % de l'espace mural
- 0** Les fenêtres et les portes occupent plus de 20 % de l'espace mural

# BÂTIMENT ET ESPACE (B)

## INTÉRIEUR DES RÉSERVES

B.9 LES MURS, SOLS ET PLAFONDS DES RÉSERVES SONT EN BON ÉTAT

- 3** Oui, les murs, sols et plafonds sont en bon état
- 2** Il y a des traces visibles de détérioration passée (taches d'eau, fissures, parasites, etc.)
- 1** Les murs, sols et plafonds sont dans un état relativement correct mais ils sont vieux et susceptibles d'une détérioration rapide
- 0** Il y a des traces visibles de détérioration en cours (murs et plafond humides, condensation, parasites) ou de défauts (câblage électrique inadapté, plomberie défectueuse, etc.)

B.10 AUCUNE VALVE, ROBINET À EAU, TUYAU (EAU, VAPEUR, DRAINAGE, SOUAGE) N'EST INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR, AU-DESSUS OU AU-DESSOUS DES RÉSERVES

- 3** Aucune valve, tuyau ou robinet à eau ne parcourt les réserves
- 2** Des valves, tuyaux ou robinets à eau sont présents mais non apparents
- 1** Des valves, tuyaux ou robinets à eau apparents sont installés
- 0** Des valves, tuyaux ou robinets à eau apparents sont installés depuis plus de trente ans

B.11 IL N'Y A AUCUN MATÉRIEL D'EMBALLAGE, PANNEAU D'EXPOSITION, VITRINE, MOBILIER DE BUREAU, PUBLICATIONS OU AUTRE ÉLÉMENT DE NON-COLLECTION DANS LES RÉSERVES

- 6** Les réserves sont exclusivement destinées à la collection
- 2** Les collections occupent la majeure partie de l'espace
- 0** L'espace est principalement occupé par des éléments ou matériels autres que la collection

B.12 L'ESPACE SITUÉ ENTRE LES UNITÉS DE RANGEMENT EST SUFFISANT POUR QU'UNE PERSONNE TRANSPORTANT DES OBJETS À LA MAIN OU SUR UN CHARIOT PUISSE S'Y DÉPLACER EN TOUTE SÉCURITÉ

- 3** Oui, l'espace est toujours suffisant entre les unités de rangement
- 2** La plupart des unités de rangement sont adéquatement espacées pour assurer la sécurisation des manipulations d'objets
- 1** Le déplacement sécurisé des objets est difficile dans la plupart des unités de rangement
- 0** Le déplacement sécurisé des objets est impossible dans les unités de rangement



# BÂTIMENT ET ESPACE (B)

## INTÉRIEUR DES RÉSERVES

B.13 D'APRÈS VOTRE EXPÉRIENCE, LES RÉSERVES SERONT PLEINES

- 6** Dans dix ans
- 3** Dans deux ans
- 0** Les réserves sont déjà pleines

## SCORE TOTAL DE LA PARTIE B

Notez ce score dans la colonne B du tableau de diagnostic de la page 16.

# COLLECTION (C)

## SYSTÈME DE DOCUMENTATION

C.1 IL EXISTE UN REGISTRE D'INVENTAIRE QUI ENREGISTRE LES NUMÉROS ET DATES D'INVENTAIRE POUR CHAQUE OBJET

- 6** Oui, un registre d'inventaire existe et il enregistre le numéro et la date d'inventaire de tous les objets
- 4** Un registre d'inventaire existe mais il enregistre la date et le numéro d'inventaire de 80 % des objets environ
- 2** Un registre d'inventaire existe mais il enregistre la date et le numéro d'inventaire de 30 % des objets environ
- 1** Un registre d'inventaire existe mais il enregistre la date et le numéro d'inventaire de 10 % des objets environ
- 0** Il n'existe aucun registre d'inventaire

C.2 CHAQUE OBJET POSSÈDE UN NUMÉRO D'INVENTAIRE UNIQUE, LEQUEL FIGURE SUR L'OBJET ET LE REGISTRE D'INVENTAIRE

- 6** Oui, il en va ainsi de tous les objets
- 4** Pour plus de la moitié des objets
- 2** Pour moins de la moitié des objets
- 0** Aucun objet n'est marqué de son numéro d'inventaire et le registre d'inventaire n'en contient pas non plus

C.3 LA DOCUMENTATION DE CHAQUE OBJET INCLUT SES DIMENSIONS ET SON POIDS

- 6** Oui, la documentation inclut les dimensions et le poids de chaque objet
- 4** Il en va ainsi pour plus de la moitié des objets
- 2** Pour moins de la moitié des objets
- 0** Non, ce n'est le cas pour aucun des objets

C.4 LA DOCUMENTATION DE CHAQUE OBJET INCLUT UNE LISTE DE SES MATÉRIELS CONSTITUTIFS

- 3** Oui, la documentation de chaque objet inclut une liste des matériels constitutifs
- 2** Il en va ainsi pour plus de la moitié des objets
- 1** Pour moins de la moitié des objets
- 0** Non, ce n'est le cas pour aucun des objets

## COLLECTION (C)

### SYSTÈME DE DOCUMENTATION

C.5 CHAQUE PIÈCE, ALLÉE ET UNITÉ DE RANGEMENT DES RÉSERVES POSSÈDE UN NUMÉRO ET UN MARQUAGE VISIBLES 

- 3** Oui, toutes possèdent un numéro et un marquage visibles
- 2** Il en va ainsi pour plus de la moitié
- 1** Moins de la moitié
- 0** Il n'existe aucun système de localisation

C.6 CHAQUE OBJET POSSÈDE UN EMPLACEMENT UNIQUE DANS CHAQUE UNITÉ, LEQUEL EST ENREGISTRÉ DANS LA DOCUMENTATION 

- 6** Tous les objets possèdent un emplacement unique dans chaque unité, lequel est toujours enregistré dans la documentation
- 4** Il en va ainsi pour plus de la moitié des objets
- 2** Moins de la moitié des objets
- 0** Aucun objet ne dispose d'un emplacement unique dans chaque unité, ou aucun d'entre eux n'est enregistré dans la documentation

### ACCÈS ET UTILISATION

C.7 LES OBJETS DES RÉSERVES SONT TOUS VISIBLES 

- 3** Les objets sont tous clairement visibles
- 2** La plupart des objets sont clairement visibles mais il est difficile de voir les objets restants
- 1** La visibilité de la plupart des objets est faible
- 0** La visibilité générale des objets est très faible

C.8 LES OBJETS PEUVENT ÊTRE EXTRAITS APRÈS AVOIR MANIÉ UN NOMBRE RESTREINT D'OBJETS 

- 3** Trois objets maximum doivent être maniés avant d'atteindre l'objet désiré
- 2** Plus de trois objets doivent être maniés dans certains cas
- 1** La plupart des objets présents sur une étagère, dans un tiroir ou dans une glissière doivent être maniés avant d'atteindre l'objet désiré
- 0** Les objets des réserves sont inaccessibles

## COLLECTION (C)

### ACCÈS ET UTILISATION

C.9 IL FAUT COMPTER TROIS MINUTES AU MAXIMUM POUR TROUVER UN OBJET DANS LES RÉSERVES GRÂCE AU SYSTÈME DE DOCUMENTATION



- 3** Les objets peuvent tous être localisés en moins de trois minutes
- 2** Il faut compter trois à dix minutes pour localiser la plupart des objets
- 1** Il faut au moins compter dix minutes pour localiser la plupart des objets
- 0** La plupart des objets ne peuvent pas être localisés en utilisant le système de documentation

C.10 LE MUSÉE UTILISE UN CAHIER DE MOUVEMENT POUR ENREGISTRER TOUT CHANGEMENT (MÊME TEMPORAIRE) D'EMPLACEMENT D'OBJETS EN PROVENANCE DE LA RÉSERVE VERS L'EXPOSITION, LA RECHERCHE, LES LABORATOIRES, LES PRÊTS, LES AUTRES INSTITUTIONS



- 3** Oui, il est fait usage d'un cahier de mouvement
- 0** Non, il n'est pas fait usage d'un cahier de mouvement

### PARASITES, POUSSIÈRE ET CLIMAT

C.11 LES OBJETS SONT EXEMPTS DE TOUT PARASITE



- 6** La collection entière est exempte de toute infestation active par des parasites
- 1** La plupart des objets sont en bon état mais certains sont infestés
- 0** La plupart des objets sont activement infestés

C.12 LES OBJETS ET LES UNITÉS DE RANGEMENT SONT EXEMPTS DE POUSSIÈRE



- 3** Oui, les objets et les unités de rangement sont exempts de poussière
- 2** Il en va ainsi pour la plupart d'entre eux
- 1** Pour certains d'entre eux
- 0** Non, la poussière recouvre toutes les unités

## COLLECTION (C)

### PARASITES, POUSSIÈRE ET CLIMAT


C.13 LE CLIMAT DANS LES RÉSERVES EST ADAPTÉ AUX COLLECTIONS

- 3** Oui, le climat dans les réserves est adapté à tous les objets de la collection
- 2** Le climat est adapté à la majeure partie de la collection
- 1** Je ne sais pas
- 0** Le climat est inadapté à la majeure partie de la collection



### SCORE TOTAL DE LA PARTIE C

Notez ce score dans la colonne C du tableau de diagnostic de la page 16.



# MOBILIER ET PETIT ÉQUIPEMENT (M)

## MOBILIER DE RÉSERVE

M.1 AUCUN OBJET N'EST PLACÉ DIRECTEMENT AU SOL

- 6** Aucun objet n'est placé directement au sol
- 4** Quelques objets sont placés directement au sol pour des raisons précises
- 2** La plupart des objets sont placés directement au sol sans raison
- 0** Les objets sont tous placés directement au sol

M.2 LA PLUPART DES UNITÉS DE RANGEMENT PEUVENT ACCUEILLIR LES ACCROISSEMENTS DE LA COLLECTION

- 6** Lors des cinq prochaines années
- 4** Lors des deux prochaines années
- 2** Les unités de rangement sont déjà pleines
- 0** Les unités de rangement sont engorgées

M.3 LES DIMENSIONS DES UNITÉS DE RANGEMENT SONT ADAPTÉES À CELLES DES OBJETS

- 3** Oui, il en va ainsi pour toutes les unités de rangement
- 2** Pour la plupart des unités de rangement
- 0** Les dimensions des unités de rangement sont inadaptées à celles des objets

M.4 LE MOBILIER DE RÉSERVE A ÉTÉ SOIT TRAITÉ CONTRE LES PARASITES, SOIT COMPOSÉ DE MATÉRIAUX ANTIPARASITAIRES

- 3** Oui
- 1** La plupart des unités de rangement sont à l'épreuve des parasites
- 0** Non, la plupart des unités de rangement sont vulnérables aux parasites

## PETIT ÉQUIPEMENT, REMBOURRAGE ET SUPPORTS

M.5 DES CHARIOTS, PLATEAUX ET ÉCHELLES ONT ÉTÉ SPÉCIFIQUEMENT AFFECTÉS À CHACUNE DES RÉSERVES

- 3** Oui, ces équipements sont toujours présents dans chacune des réserves
- 1** Certains équipements existent dans le musée mais aucun n'a été spécifiquement affecté aux réserves
- 0** Non, ces équipements sont inexistantes

# MOBILIER ET PETIT ÉQUIPEMENT (M)

## PETIT ÉQUIPEMENT, REMBOURRAGE ET SUPPORTS

M.6 DES APPAREILS DE DÉTECTION ANTI-INCENDIE SONT PRÉSENTS, RÉGULIÈREMENT CONTRÔLÉS ET EN BON ÉTAT DE MARCHÉ

- 3** Des détecteurs sont installés, régulièrement contrôlés et en bon état de marche
- 1** Des détecteurs sont installés mais ponctuellement contrôlés
- 0** Aucun détecteur n'a été installé

M.7 DES EXTINCTEURS ANTI-INCENDIE PORTATIFS ONT ÉTÉ INSTALLÉS À L'INTÉRIEUR ET À PROXIMITÉ DES RÉSERVES : ILS SONT RÉGULIÈREMENT CONTRÔLÉS ET LE PERSONNEL DÉSIGNÉ CONNAÎT LEUR MODE D'UTILISATION

- 6** Des extincteurs anti-incendie portatifs ont été installés : ils sont régulièrement contrôlés et le personnel désigné connaît leur mode d'utilisation
- 2** Des extincteurs anti-incendie portatifs ont été installés mais ils ne sont pas régulièrement contrôlés et/ou le personnel ne connaît pas leur mode d'utilisation
- 0** Aucun extincteur anti-incendie portatif n'a été installé

M.8 LES OBJETS PARTICULIERS (PETITS, FRAGILES, SOUPLES ETC.) DISPOSENT DE BOÎTES, DE REMBOURRAGES, DE SUPPORTS ET DE MATÉRIELS D'EMBALLAGE APPROPRIÉS

- 3** Oui, les objets particuliers disposent tous de ces matériels
- 2** Il en va ainsi pour la plupart de ces objets
- 1** Pour certains de ces objets
- 0** Il n'existe aucune boîte, rembourrage, support ou matériel d'emballage pour protéger les objets particuliers

## SCORE TOTAL DE LA PARTIE M

Notez ce score dans la colonne M du tableau de diagnostic de la page 16.

# FÉLICITATIONS ! À PRÉSENT, ÉVALUEZ VOTRE SITUATION

	GESTION (G)	BÂTIMENT ET ESPACE (B)	COLLECTION (C)	MOBILIER ET PETIT EQUIPEMENT (F)
<b>BRAVO ! LA SITUATION SEMBLE TRÈS BIEN</b>	30 29 28 27 26 25 24	54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42	54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42	33 32 31 30 29 28 27 26
<b>DE LÉGÈRES AMÉLIORATIONS SONT NÉCESSAIRES</b>	23 22 21 20 19 18 17 16	41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28	41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28	25 24 23 22 21 20 19 18 17
<b>VOUS AVEZ BESOIN D'UN PROJET DE RÉORGANIZATION</b>	15 14 13 12 11 10 9 8	27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14	27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14	16 15 14 13 12 11 10 9
<b>VOTRE COLLECTION EST EXPOSÉE À DE GRAVES DANGERS</b>	7 6 5 4 3 2 1 0	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	8 7 6 5 4 3 2 1 0

MUSÉE :

NOM DE L'ASSESEUR :

DATE DE L'ÉVALUATION :